

001789

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Сертификации «ЭДС»

Рег. №ЮАЧ1.RU.1409

117246, Российская Федерация, город Москва,
Научный проезд, дом 19, этаж 6, помещение 45,
телефон +7 (495) 128-44-14

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮАЧ1.RU.1409.V00018

П 001789

Срок действия с 23.12.2025 по 25.09.2028

ПРОДУКЦИЯ: Краны шаровые газовые торговой марки БИВАЛ типов КШГ, КШГХ, КШГИ, КШГИХ, сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 10 баллов (по шкале MSK-64), максимальное рабочее давление 1,2 МПа (см. приложение на 1 (одном) листе, бланк № П 001787).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-035-81673229-2010 (изм. 11).

Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2: 28.14.13.131 **КОД ТН ВЭД РФ:** 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1-2019 (изм. 1, 2);

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-2-2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ», ИНН 7718625072. Адрес юридического лица: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2.

Адрес производства: Российская Федерация, 140483, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45. Телефон: +7 (495) 937-89-68, адрес электронной почты: info@adl.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ», ИНН 7718625072.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2. Телефон: +7 (495) 937-89-68, адрес электронной почты: info@adl.ru.

НА ОСНОВАНИИ: Протоколов сертификационных испытаний №№ 119-ГС-2025, 121-ГС-2025, 125-ГС-2025 от 25.07.2025, №№ 122-ГС-2025, 124-ГС-2025 от 09.07.2025, №123-ГС-2025 от 11.07.2025, № 128-ГС-2025 от 14.07.2025, №150-ГС-2025 от 02.12.2025, №151-ГС-2025 от 04.12.2025, проведенных Испытательным центром энергетического оборудования ОАО «НПО ЦКТИ»; №№ 105-Р, 106-Р, 107-Р от 27.06.2025, проведенных Испытательным Центром ООО «Рутил»; №№ 02/08-ИЛ/ЭДС-2025, 03/08-ИЛ/ЭДС-2025 от 25.08.2025, проведенных Испытательной лабораторией ГИПРОНИИГАЗ; Акта о результатах анализа состояния производства №2649 от 11.04.2025, проведенного ОС ООО «Центр Сертификации «ЭДС»; Решения о выдаче сертификата №2785 от 23.12.2025.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 4с.

Сертификат выдан взамен № ЮАЧ1.RU.1409.V00011 (срок действия с 26.09.2025 по 25.09.2028) в связи с расширением области действия сертификата. Инспекционный контроль: сентябрь 2026 г., сентябрь 2027 г.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт



подпись

подпись

В.Н. Лапина

инициалы, фамилия

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия

001787

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ

П 001787

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЮАЧ.RU.1409.V00018

перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Тип	Номинальный диаметр, DN	Номинальное давление, PN, МПа	Материал корпусных деталей	Температура окружающей среды при эксплуатации
КШГ	DN 10-1200	от 1,0 до 4,0	Ст20	от -45°С до +40°С
КШГХ	DN 10-300	от 1,0 до 4,0	09Г2С	от -60°С до +40°С
КШГИ	DN 20-50	1,6	Ст20	от -45°С до +40°С
КШГИХ	DN 20-40	1,6	09Г2С	от -60°С до +40°С

Примечания:

1. Типы КШГИ, КШГИХ - краны шаровые газовые применяются в составе с изолирующими вставками производства ООО «Торговый Дом АДЛ» или в составе с изолирующими вставками, прошедшими сертификацию в СДС ГАЗСЕРТ;
2. Типы кранов КШГ, КШГХ могут применяться с неразъемными соединениями «полиэтилен-сталь», прошедшими сертификацию в СДС ГАЗСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации


подписьВ.Н. Лапина
инициалы, фамилия

Эксперт


подписьД.А. Копылов
инициалы, фамилия