

001779

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Сертификации «ЭДС»
Рег. №ЮАЧ1.RU.1409
117246, Российская Федерация, город Москва,
Научный проезд, дом 19, этаж 6, помещение 45,
телефон +7 (495) 128-44-14

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮАЧ1.RU.1409.В00012

П 001779

Срок действия с 26.09.2025 по 25.09.2028

ПРОДУКЦИЯ: Вставки электроизолирующие типов ВЭИ, ВЭИХ DN 20-50, DN 150-500, PN 1,6 МПа, максимальное рабочее давление 1,2 МПа, тип присоединения фланец/фланец:
1. ВЭИ для районов с умеренным климатом, температура окружающей среды при эксплуатации от -40°C до +60°C;
2. ВЭИХ температура окружающей среды при эксплуатации от -60°C до +60°C.
ТУ 4859-059-01366855-2022 с изменением 1.
Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2: 28.14.20.200 **КОД ТН ВЭД РФ:** 8546909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.-9-1-2021 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Соединения электроизолирующие. Общие технические условия».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ», ИНН 7718625072.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2.

Адрес производства: Российская Федерация, 140483, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45. Телефон: +7 (495) 937-89-68, адрес электронной почты: info@adl.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ», ИНН 7718625072.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2. Телефон: +7 (495) 937-89-68, адрес электронной почты: info@adl.ru.

НА ОСНОВАНИИ: Протоколов сертификационных испытаний №№ 02/08-ИЛ/ЭДС-2025, 03/08-ИЛ/ЭДС-2025 от 25.08.2025, проведенных Испытательной лабораторией ГИПРОНИИГАЗ; Акта о результатах анализа состояния производства №2651 от 11.04.2025, проведенного ОС ООО «Центр Сертификации «ЭДС»; Решения о выдаче сертификата №2651 от 26.09.2025.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 4с.

Инспекционный контроль: сентябрь 2026 г., сентябрь 2027 г.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт



подпись

подпись

В.Н. Лапина

инициалы, фамилия

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия